

Clave: **P-ELARG20-100** **Linea:** CONSTRUFLEX

Descripción: Construflex con guía de 1/2" con 100m

Diámetro nominal: 16 **Tipo:** A

Norma de Referencia: NMX-J-542-ANCE-2006

Norma de Aplicación: Su instalación debe ser basado en lo indicado y especificado en el artículo 364 tubo conduit de polietileno de la NOM-001- SEDE-2012.

APLICACIÓN

Para alojar y proteger conductores eléctricos en losas de concreto y aligeradas, en el segmento de la autoconstrucción de vivienda.

Propiedad	PROPIEDADES Especificación	Unidad
COLOR	ROJO ÓXIDO	N/A
MATERIA PRIMA	POLIETILENO ALTA DENSIDAD	N/A
CONTRACCIÓN	0 - 2	%
DIÁMETRO EXTERIOR	19 - 20	mm
DIÁMETRO INTERIOR	13.7 - 15.2	mm
EXCENRICIDAD	0 - 30	%
RADIO DE CURVATURA	LA ESFERA DE 11.11 MM DEBE PASAR LIBREMENTE CUANDO SE HACE UNA CURVATURA DE DIÁMETRO 120 MM	NO APLICA
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO	200 - 300	N
A1. APLASTAMIENTO INICIAL	0 - 25	%
A2. APLASTAMIENTO PERMANENTE	0 - 10	%
RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS	SIN AGRIETAMIENTOS CUANDO SE SOMETE A HCL Y NAOH	NO APLICA
RESISTENCIA A LA HUMEDAD	NO PRESENTA FILTRACIÓN	NO APLICA
RESISTENCIA AL CALOR	EL TUBO NO DEBE PRESENTAR UNA DEFORMACIÓN TAL QUE NO PERMITA PASAR EL CALIBRADOR A 60°C	NO APLICA
RESISTENCIA AL IMPACTO	SOPORTA MÁS DE 4 JOULES SIN FRACTURARSE	Joules
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	MAYOR A 100	MEGA OHM
LONGITUD DE PRODUCTO	100 METROS +/- 1%	m

Fecha de última actualización: 03/02/2022

Clave:

P-ELARG20-100

Linea: CONSTRUFLEX

Descripción:

Construflex con guía de 1/2" con 100m

Diámetro nominal:

16

Tipo: A

Norma de Referencia:

NMX-J-542-ANCE-2006

Norma de Aplicación:

Su instalación debe ser basado en lo indicado y especificado en el artículo 364 tubo conduit de polietileno de la NOM-001- SEDE-2012.



PRESENTACIÓN

Rollo empleado e identificado con etiqueta adherible, kit de regalo, sello de garantía

ALMACENAMIENTO

Se recomienda NO almacenar expuesto a intemperie y/o a temperatura mayor a los 35° C